

## **Wymagane Dokumenty od obiektów podłączonych do SK KM w Bydgoszczy przed 07 maja 2013r.**

1. Karta charakterystyki obiektu (Załącznik nr 3 do Wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy). W formie papierowej i pdf.
2. Informacja o zastosowanych torach transmisji.
3. Oświadczenie o konserwacji systemu.
4. Procedura obsługi alarmów pożarowych ( zawierająca algorytm postępowania dla obsługi w obiekcie , stacji monitorowania i Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy).
5. Procedura postępowania w przypadku awarii centrali pożarowej w obiekcie ( zawierająca algorytm postępowania dla obsługi w obiekcie , stacji monitorowania i Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy).
6. Procedura postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz alarmów uszkodzeniowych ( zawierająca algorytm postępowania dla obsługi w obiekcie , stacji monitorowania i Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy).
7. Procedura odwoływania i wznowiania transmisji alarmów pożarowych: np. planowanych czynności konserwacyjnych, prac pożarowo niebezpiecznych na terenie obiektu itp.